

# 中央研究院資訊科學研究所新館二樓機房緊急關機規範

初稿 2013/11/11  
102 年第 5 次所務會議通過

1. 因應發生緊急情況時，須關閉機房內主機，以避免因斷電或機房溫度過高等因素造成設備損毀，
2. 在下列情況管理者得強制關閉機房內主機，除第一項會由 UPS 主機自動啟動關機程序外，其餘由管理者手動啟動：
  1. UPS 持續供電超過五分鐘
  2. 機房內冷通道溫度持續超過 35°C 達五分鐘
  3. 發電機持續運作超過八小時（或預計剩餘發電時間小於一小時）
  4. 發生其他緊急狀況（例如火災、水災等情況），管理者決定關機
3. 進駐機房之所有主機皆須安裝緊急關機軟體，若使用者選擇不安裝，則須簽署切結書如下；當緊急狀況發生時，管理者將直接關閉該類主機之電源。

## 切結書

本人為下列主機（或 IP address）的使用者/管理者，欲將主機置放於新館二樓機房但不願安裝 JNC 軟體，且已知悉並同意自負未安裝該軟體可能帶來的後果，特此聲明切結。

主機或 IP： \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

切結人： \_\_\_\_\_（簽名）

所屬老師： \_\_\_\_\_（簽名）

簽署日期： \_\_\_\_\_